

STF-08 STYRNING AV FLERA MASKINER I SAMMA VÄRMESYSTEM

Huvudaggregatet styr parallellaggregatens varmvattenproduktion via en 0-10V signal. Första parallellaggregatet skickar vidare 0-10V signal till nästa parallellaggregat i ordningen.